



ZERTIFIKAT Nr. 03-011-5 SVGW

Antragsteller: Gasotec AG, CH-8104 Weiningen
Hersteller: Elster GmbH, DE-49018 Osnabrück
Vertreter / Vertreiber: Gasotec AG, CH-8104 Weiningen

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas, auf den Bericht Nr. **03-011-5** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt: Diverse Armaturen: Motor-Sicherheitsventil
Stamm-Bezeichnung: VK
Modelle/Typen: VK- ... R, VK- ... F
Nennweite: DN 40 – DN 50 (Typ VK- ... R), DN 40 – DN 250 (Typ VK- ... F)
Anschlüsse:
- Innengewinde nach ISO 7-1
- Flansch nach ISO 7005
Klasse/Gruppe: Klasse A / Gruppe 2
Prüfgrundlage: 2009/142/EG, 97/23/EG, EN 161 (2013)
Zertifizierungsgrundlage: Berichte, Nrn. 119332 (01/96) und 120426 (12/99) der Gastec NV, NL-Apeldoorn;
Berichte, Nr. 120426/1 (12/05) der Gastec NV, NL-Apeldoorn;
Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.12.2022**
Zertifiziert für:
- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar im Verteilnetz und 8 bar auf Anlagen
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -15°C bis +60°C (Ausführung X bis +40°C)

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW- Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.8).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES
Zertifizierungsstelle Gas


Javier Fernandez
Leiter


Nesimi Öner
Stv. Leiter